



Azienda Ospedaliera
BIANCHI MELACRINO MORELLI
Reggio Calabria

Partita I.V.A. 01367190806

Prot.n° 773 del 22/04/2015

Sito Internet Aziendale www.ospedaleri.it

Oggetto: Procedura in economia per la fornitura di tre generatori di vapore e del sistema di monitoraggio dei fumi per la centrale termica del Presidio Ospedaliero Riuniti di Reggio Calabria. CIG.: 6162235530
Risposta al quesito n° 1

QUESITO N° 1

con la presente sono a richiedere per quanto riguarda l'oggetto la tipologia dei parametri da misurare per il sistema di analisi, in quanto se presente un'autorizzazione provinciale potrebbero essere richiesti parametri aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel DL 152/06.

RISPOSTA AL QUESITO N°1

Si chiarisce che non risultano agli atti di questo ufficio prescrizioni di altre Autorità relative al rilievo di parametri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti norme. Si chiarisce, inoltre, che il locale generatori della centrale è unico ed è costituito da n°5 generatori di pari potenzialità.

Il Responsabile del Procedimento Serv. manutenzione
Per.Ind. Giovanni Triolo

Il Direttore UOC Attività Tecniche e Patrimonio
(Arch. Pasquale Ateneo)

